

西宁市生态环境领域问题整改任务

销号公示表

整改任务概述	城镇生活污水垃圾处理设施建设运行情况生态环境保护专项督察整改任务清单第 19 项问题: 湟中区梁家村污水处理站 1. 未安装出水口流量计, 无法准确统计进出水量。2. 长期停运; 自 2019 年停运至今, 污水未经处理直排小南川河。3. 运营单位无专业技术能力、无运维经费, 致使日常运营管理不规范, 未制定管理制度, 未建立规范化运行台账, 自运行至今未清理过生化池内污泥。4. 超标排放; 根据湟中区生态环境监测站 2021 年 4 月监测报告显示, COD、BOD5、氨氮浓度超标。
整改责任单位	西宁市湟中区人民政府
整改目标	出水水质达标排放
整改措施及成效	措施: 1. 实施智能化提升改造, 确保改造设施稳定运行, 并达标排放。2. 对出水口安装流量计, 确保有效统计处理数据。3. 引进第三方专业运维机构对污水处理设施进行统一维护、管理, 建立健全相关管理制度和运行台账, 及时清运污泥, 确保污水达标排放。4. 定期开展监督监测, 督促责任单位及时整改问题, 确保污水处理站规范稳定运行, 有效杜绝超标排放。 成效: 1、已实施智能化提升改造, 结合原有站点的结构将原有站点的池子作为水解酸化调节池使用, 升级改造采用 AO+MBBR+MBR 工艺, 并新建一座处理能力 60t/d 污水处理站, 改造工程于 2021 年 12 月完成, 并进行了省市验收技术评审, 现对污水处理系统进行污泥培养驯化, 已进行验收监测。2、污水处理设施已安装流量计。3、区生态环境局与青海恒鑫生态环境治理有限公司已签订污水站运维项目运维协议书, 对污水处理设施进行统一维护、管理, 建立健全相关管理制度和运行台账, 及时清运污泥, 确保污水达标排放。4、对化粪池进行清淤、保障运维电费, 目前清淤工作已完成, 污水处理站正常运行, 8 月 17 日、9 月 20 日、10 月 30 日监测报告显示水质达标。
整改时间	2021 年 12 月至 2024 年 3 月
社会监督联系人及电话	0971-2232340